

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00324/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028114

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИЗОЛ», ОГРН: 1132373002772
Юридический адрес: 352347, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, село Суворовское, территория МТФ-2, РОССИЯ
Фактический адрес: 352347, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, село Суворовское, территория МТФ-2, РОССИЯ,
телефон: 89181773774, адрес электронной почты: energoizol2013@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИЗОЛ»
Юридический адрес: 352347, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, село Суворовское, территория МТФ-2, РОССИЯ
Фактический адрес: 352347, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, село Суворовское, территория МТФ-2, РОССИЯ,
телефон: 89181773774, адрес электронной почты: energoizol2013@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс
+7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по
аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный на основе закрытоячеистого
пенополиэтилена с добавлением антипирена, марок «ЭНЕРГОИЗОЛ»,
"ЭНЕРГОИЗОЛ - А", в виде полотен и сегментов толщиной от 0,3 до
25 (мм), кажущейся плотностью от 17 до 60 кг/м³, выпускаемый по
ТУ 22.21.41-001-20709516-2019.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.41

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 №
234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности
строительных материалов-КМ1 (См. приложение - бланк № 0021802)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-06-15/1 от 15.06.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации
RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от
04.03.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-001-20709516-2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.06.2020

по 15.06.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
для
сертификатов
органов по сертификации
эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова

А.А. Соболев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00324/20

(обязательная сертификация)

№ 0021802

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренно опасные (Т2)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова
подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия
А.А. Соболев
инициалы, фамилия